



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.АД67.В.00418/26

Серия **RU** № **0621016****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИКВЕСТ-ЦЕНТР».

Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ. ГИГАНТА, Д. 2. Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ОФИС № 113, ЭТАЖ-1; 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ № IV, ЭТАЖ I, КОМНАТА № 1В, IГ, ОФИС № 9. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации: RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г. Телефон: +7 (495) 120-77-91. Адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОМСКАЯ АРМАТУРНО-НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ».

Место нахождения (адрес юридического лица): 634050, РОССИЯ, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТОМСК, Г. ТОМСК, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, Д. 41, СТР. 2, ПОМЕЩ. 14. Адрес места осуществления деятельности: 634021, РОССИЯ, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, ПР-КТ КИРОВА, Д. 58 СТР. 26. Основной государственный регистрационный номер: 1237000008850. Телефон: +7 (382) 290-83-88. Адрес электронной почты: info@reon-armatura.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ BEIJING HAOLI TIMES TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

Место нахождения (адрес юридического лица): NO. 6, YUSHUN ROAD, YUFA TOWN, DAXING DISTRICT, BEIJING, KITAЙ. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: EAST SIDE OF WANGWANG NORTH BRANCH ROAD, HOUMA ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, HOUMA CITY, LINFEN, SHANXI PROVINCE, KITAЙ.

ПРОДУКЦИЯ Затвор дисковый поворотный торговой марки «REON» диаметр условного прохода (50, 80, 100, 150, 200, 250, 300) мм, максимальное рабочее давление 1,6 МПа, ручным (рукоятка) видом привода, условных обозначений: Затвор 3т 050/1,6-ФХ.У4-«050RSV811», Затвор 3т 065/1,6-ФХ.У4-«065RSV811», Затвор 3т 080/1,6-ФХ.У4-«080RSV811», Затвор 3т 100/1,6-ФХ.У4-«100RSV811», Затвор 3т 150/1,6-ФХ.У4-«150RSV811», Затвор 3т 200/1,6-ФХ.У4-«200RSV811», Затвор 3т 250/1,6-ФХ.У4-«250RSV811», Затвор 3т 300/1,6-ФХ.У4-«300RSV811», для установок водяного и пенного пожаротушения автоматических, выпускаемые по GB/T 12238-2008 «Фланцевые и дисковые поворотные затворы с эластичным уплотнением». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481808508

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 105-2026 от 16.07.2026 г., выданного испытательной лабораторией «Лаборатория сертификационных испытаний средств тушения пожаров» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ПЖ15), акта анализа состояния производства № БЦ043-090.26-01 от 13.05.2026 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10АД67), подписавший(е) эксперт(ы): Екюццо Татьяна Пантелеевна. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний», п.п. 7.4.1.1, 7.4.2, 6.3.4, 6.2.3.4, 6.2.3.5, 6.2.3.9, 6.2.1.1; 6.2.3.14, 6.2.3.16, 6.2.1.17, 6.2.1.18, 6.2.1.20. Условия хранения: при температуре от -40°C до +65°C. Срок хранения: 2 года. Срок службы - 10 лет. Договор на выполнение функций иностранного изготовителя № HAOLI-TNK110126 от 11.03.2026 г. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 08.05.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.07.2026

ПО 22.07.2031

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

ДЛЯ
СЕРТИФИКАТОВ
М.П.Екюццо Татьяна Пантелеевна
(Ф.И.О.)Систатин Максим Александрович
(Ф.И.О.)