

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-CN.АД67.В.00412/26

Серия **RU** № **0621010**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИКВЕСТ-ЦЕНТР»

Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ. ГИГАНТА, Д. 2. Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ОФИС № 113, ЭТАЖ-1; 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ № IV, ЭТАЖ 1, КОМНАТА № 1В, 1Г, ОФИС № 9. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации: RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г. Телефон: +7 (495) 120-77-91. Адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОМСКАЯ АРМАТУРНО-НАСОСНАЯ КОМПАНИЯ»

Место нахождения (адрес юридического лица): 634050, РОССИЯ, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТОМСК-Г. ТОМСК, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, Д. 41, СТР. 2, ПОМЕЩ. 14. Адрес места осуществления деятельности: 634021, РОССИЯ, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, ПР-КТ КИРОВА, Д. 58 СТР. 26. Основной государственный регистрационный номер: 1237000008850. Телефон: +7 (382) 290-83-88. Адрес электронной почты: info@reon-armatura.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ TIANJIN TANGFA WATTS VALVE CO. LTD.

Место нахождения (адрес юридического лица): 300308, ROOM 2-2386, NO. 88 HUANHE SOUTH ROAD, TIANJIN PILOT FREE TRADE ZONE (AIRPORT ECONOMIC ZONE), КИТАЙ.

ПРОДУКЦИЯ

Клапаны обратные торговой марки «REON», диаметр условного прохода (32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300) мм, максимальное рабочее давление 1,6 МПа, условных обозначений: Клапан обратный КО 32/1,6-Ф.УЗ-«032RSV30RED», Клапан обратный КО 40/1,6-Ф.УЗ-«040RSV30RED», Клапан обратный КО 50/1,6-Ф.УЗ-«050RSV30RED», Клапан обратный КО 65/1,6-Ф.УЗ-«065RSV30RED», Клапан обратный КО 80/1,6-Ф.УЗ-«080RSV30RED», Клапан обратный КО 100/1,6-Ф.УЗ-«100RSV30RED», Клапан обратный КО 150/1,6-Ф.УЗ-«150RSV30RED», Клапан обратный КО 200/1,6-Ф.УЗ-«200RSV30RED», Клапан обратный КО 250/1,6-Ф.УЗ-«250RSV30RED», Клапан обратный КО 300/1,6-Ф.УЗ-«300RSV30RED», для установок водяного и пенного пожаротушения автоматических, выпускаемые по GB/T 13932-2016 «Чугунные поворотные обратные клапаны». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8481807100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 106-2026 от

16.07.2026 г., выданного испытательной лабораторией «Лаборатория сертификационных испытаний средств тушения пожаров» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ПЖ15), акта анализа состояния производства № БЦ043-090.26-02 от 13.05.2026 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10АД67), подписавший(е) эксперт(ы): Екюшю Татьяна Пантелеевна. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические.

Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний», п.п. 6.2.1.1; 6.2.3.5; 6.3.4; 7.3.1.1; 7.3.1.4; 7.3.1.3; 6.2.1.7; 6.2.1.18; 6.2.1.20; 7.3.2. Условия хранения: при температуре от -40°C до +65°C. Срок хранения: 2 года. Срок службы - 10 лет. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 14.05.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

16.07.2026

ПО

15.07.2031



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Екюшю Татьяна Пантелеевна (Ф.И.О.)

Метанин Максим Александрович (Ф.И.О.)